



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.ВЕ.ПРО19.Н.00077
(номер сертификата соответствия)

000206
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Фирма «SODAL NV».
Адрес: Everdongenlaan 18-20, В-2300 Turnhout, Belgium, Бельгия
Телефон: +32(0) 14/42 42 31, Факс: +32(0) 14/42 65 14

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Фирма «SODAL NV».
Адрес: Everdongenlaan 18-20, В-2300 Turnhout, Belgium, Бельгия
Телефон: +32(0) 14/42 42 31, Факс: +32(0) 14/42 65 14

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.019 от 28.12.2010, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22, тел. (499)730-69-81, факс (495)641-51-90.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Огнеупорная однокомпонентная полиуретановая пена, т.м. «SODAL NV», типов: SOUDAFOAM FR CLICK, SOUDAFOAM FR, SOUDAFOAM FR GUN, выпускаемая по документации производителя
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
22 5430

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования». Согласно приложению (бланк №000132)

код ТН ВЭД России
3214 10 100 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 177-СС от 28.10.2011г., ИЦ «ТНБ ТЕСТ» ООО «Технологии пожарной безопасности», рег. ТРПБ.RU. ИН14 от 25.08.2010г., адрес: РФ, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № РОСС RU.228.СДС.11 от 13.09.2011 до 13.09.2014 г., выдан ОС «СДС-СЕРТ», рег. № РОСС RU.3791.04ОШ01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.10.2011 по 30.10.2014

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.Е. Теренина

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Малыхин





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный №РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ **НСОПБ.ВЕ.ПРО19.Н.00077**
(номер сертификата соответствия)

000132
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Показатель огнестойкости при глубине шва 100 мм: ширине шва 40 мм – EI 45; ширине шва 20 мм – EI 60;
ГОСТ 30247.0-94	Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования.	Показатель огнестойкости при глубине шва 200 мм: ширине шва 40 мм – EI 120; ширине шва 20 мм – EI 180; ширине шва 10 мм – EI 240.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Н.Е. Теренина
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

С.А. Малыхин
подпись, инициалы, фамилия